

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

### Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	632439052
- PPIS w Koninie	632439052
- faks	632464950
- e-mail	<a href="mailto:psse.konin@pis.gov.pl">psse.konin@pis.gov.pl</a>
- numer NIP	6651743952
- REGON	000778188-00024
- Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej ul. Noskowskiego 4	632464972; 632464976 632464967

ul. Staszica 16  
62-500 Konin  
skr. pocztowa 28 Konin 1  
[www.psse-konin.pl](http://www.psse-konin.pl)

ON.HK-420-0124-12/19

oryginal/kopia  
Konin, dnia 5 września 2019 r.

### DECYZJA NR M/ON.HK/ 163 /19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Krzymów Nr W-682/2019 z dnia 05.08.2019 r. OL PSSE Konin oraz Nr N/1825/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 13.08.2019 r. LBWIG w Poznaniu

#### stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Krzymów administrowanym przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie, ul. Nadbrzeżna 6a

#### UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2019 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym Krzymów próbkobiorca Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Koninie pobrał próby wody uzdatnionej w ramach monitoringu grupy B - sprawozdania Nr W-682/2019 z dnia 05.08.2019 r. i Nr N/1825/2019 z dnia 13.08.2019 r. LBWIG w Poznaniu.

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.



Strona pismem z dnia 08.08.2019 r. została zawiadomiona o wszczęciu niniejszego postępowania. Pismem z dnia 19.08.2019 r. organ zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania umożliwiając stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała z ww. prawa.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie orzekł jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie ul. Staszica 16, 62-500 Konin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Elektronicznie podpisany przez  
Zastępca PPIŚ w Koninie Roman  
Wojskunowicz  
Data: 2019.09.05 09:17:39 +02'00'

### Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.  
ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin
2. Wójt Gminy Stare Miasto  
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto (ePUAP)
3. a/a.

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu 5. IX 2019

Wynik weryfikacji:

plac miastowy

5. IX 2019

Weryfikował:

Chiptek v.8.1.2

(data i podpis)

A.K.