

Konin, dnia .....2020 r.

ZUW-TT<sub>1</sub>-007 /W/...../2020

**Pani**

.....

.....

**62-513 Krzymów**

**Dot. warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.**

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie podaje warunki techniczne przyłączenia nieruchomości położonej w m. Krzymów, gm. Krzymów do sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku mieszkalnego do studni przyłączeniowej (SP) należy wykonać rurą PCV o średnicy  $\varnothing$  160 mm z minimalnym spadkiem niwelety kanału 1,5 %. Studnię przyłączeniową (SP) zabudować na odgałęzieniu bocznym od sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie własnej posesji jak najbliższej granicy nieruchomości.
2. Zachować minimalną głębokość ułożenia przewodu 1,0 m p. p. t. W przypadku nie zachowania powyższego przyłącze należy ocieplić, zabezpieczyć przed zamrażaniem.
3. Włączenie do studni przyłączeniowej (SP) należy wykonać na wysokości w kincie studzienki – dotyczy studzienek wykonanych z tworzyw sztucznych (kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej). Włączenie do studni rewizyjnej wykonać w sposób szczelny, zabezpieczający przed napływem wód gruntowych.
4. Do kanalizacji sanitarnej zabrania się wprowadzania wód z cieków powierzchniowych, zagłębień terenu, wód opadowych, drenażowych, ścieków o charakterze przemysłowym oraz odpadów stałych. Ponadto nie wolno opróżniać szamb do kanalizacji sanitarnej, wprowadzać odpadów płynnych takich jak: smoły i ich emulsje, mieszaniny cementowe, farby, barwniki, kleje, substancje ropopochodne, gnojowica, żywice itp.
5. Osoba uprawniona zgłasza wykonane przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej do odbioru technicznego z wyprzedzeniem 3 dni, pod numer telefonu (063) 242-88-53 w. 29. Z przeprowadzonego odbioru technicznego przyłączenia sporządzony zostanie protokół i jednocześnie osoba uprawniona zawiera umowę z ZUW Sp. z o.o. na odprowadzanie ścieków.  
W przypadku odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej bez dokonania odbioru technicznego podłączenia-zrzut ścieków traktowany będzie jako bezumowny i będzie podlegał karnej odpowiedzialności za bezumowny okres rzutu ścieków.
6. W przypadku konieczności zmiany kierunku przyłączenia należy zabudować studnie rewizyjne.
7. Niedopuszczalne jest przeprowadzenie przyłączenia przez istniejący zbiornik bezodpływowy.
8. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody, nie wprowadzonej do kanalizacji sanitarnej (np. na cel podlewania zieleni, pojenie zwierząt) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Wodomierz ten podlega plombowaniu i odbiorowi, z którego sporządzony będzie protokół odbioru.